



①
 FDTMJ-304KX
 ②
 FDTMJ-304KX
 ③
 FDTMJ-304KX

■ AC-2
 R1 EF-204 デジタル温度湿度計付外気センサー調湿機
 R2 AD-204 扇付温度湿度計付内気センサー調湿機(サンダムロー)

設備名	FCU設置	台数	コントロール回路	パイパシロ
相談コーナー	D-4	1	20A (VY-1)	20A
相談材料室	K-4	2	15A (BY-1)	15A
製作機械室	K-5	2	15A (BY-1)	15A
製作室	K-6	5	20A (BY-1)	20A
設備リハエ	K-7	1	20A (BY-1)	20A

設備名	FCU設置	台数	コントロール回路	パイパシロ
機写室	K-4	2	20A (VY-1)	20A
試験-メキシコ	D-5	1	20A (VY-1)	20A
管理課資料室	K-8	1	20A (VY-1)	20A
多目的実験室	L-5	3	20A (BY-1) x 2	20Ax2

福社のまわく 工学研究所空調設備工事
 空調設備(配管)2階平面図

図番	年月日	頁数	設計	校閲	承認	日付
M-13	1996.9.	1/100				上塚

恒 業 株式会社

